

## Świadectwo jakości paliw stałych

1. Świadectwo jakości paliw stałych nr: <b>ZS/2023/0001001779</b>					
2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy: <b>TAURON Wydobycie S.A.</b> <b>Adres: ul. GRUNWALDZKA 37, 43-600 JAWORZNO</b> <b>Adres punktu sprzedaży: ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno</b>					
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego. <b>NIP: 6321880539</b> <b>REGON: 240033634</b>					
4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości: <b>ORZEC</b>					
5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw: <b>Procedura Kontroli Jakości Węgla Systemu Bezpieczeństwa Pracy w TAURON Wydobycie S.A.</b>					
6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, oraz Informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.					
Parametr	Symbol	Jednostka	7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę <sup>1)</sup>	8. Wartość dopuszczalna <sup>2)</sup>	
				minimalna	maksymalna
Zawartość popiołu	A <sup>r</sup>	%	MAX. 8,00	-	12,00
Zawartość siarki całkowitej	S <sub>t</sub> <sup>r</sup>	%	MAX. 1,40	-	1,70
Zawartość części lotnych	v <sub>daf</sub>	%	-	-	-
Wartość opałowa	Q <sub>i</sub> <sup>r</sup>	MJ/kg	MIN. 22,00	22,00	-
Zdolność spiekania	RI	-	-	-	-
Wymiar ziarna	-	mm	25,0 - 80,0	25,0	80,0
Zawartość podziarna	-	%	MAX. 10,00	0,00	10,00
Zawartość nadziarna	-	%	MAX. 10,00	0,00	10,00
Zawartość wilgoci całkowitej	W <sub>t</sub> <sup>r</sup>	%	MAX. 20,00	-	20,00
9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.					
10. Data i miejsce wystawienia świadectwa.  24.01.2023, Jaworzno			11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania.		

<sup>1)</sup> Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się przez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

<sup>2)</sup> Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.